

Solarbayer Italia Srl

Via Perara 17/A - Loc. Pilastro  
36040 Orgiano (VI)

Tel. 0444-774453  
Fax. 04441830510

www.solarbayer.it  
info@solarbayer.it



# Dichiarazione di Conformità

In relazione ai test effettuati da laboratorio certificato, in accordo con la direttiva 89/106CE, Solarbayer Italia Srl dichiara quanto sotto riportato.

<b>Tipo di caldaia:</b>	<b>HVS 60 LC</b>
<b>Potenza nominale:</b>	<b>60 kW</b>
<b>Componenti:</b>	Caldaia in acciaio a norma DIN EN 303-5 con ventilatore aria e sonda Lambda
<b>Combustibili:</b>	<b>Legna allo stato naturale</b>
<b>Tipologia di caricamento:</b>	<b>Caricamento manuale</b>
<b>Costruttore:</b>	<b>Solarbayer GmbH</b> Preith, am Dörrenhof 22 D-85131 Pollenfeld
<b>Certificato da:</b>	TSÚ
<b>Rapporto di prova n°:</b>	<b>113000029/2</b>

I risultati del test rispetto al fabbisogno termico:

<b>HVS 60 LC</b>		Test report (Emissioni relative al 10% O <sub>2</sub> )	Test report (Emissioni relative al 13% O <sub>2</sub> )
Carburante di prova	-	Legna di Faggio allo stato naturale	Legna di Faggio allo stato naturale
Rendimento caldaia	%	91,2	91,2
Temperatura scarico	°C	146,8	146,8
Emissioni - CO	mg/m <sup>3</sup>	447	325
Emissioni - OCG	mg/m <sup>3</sup>	31	22,6
Emissioni - PP	mg/m <sup>3</sup>	39	28
Emissioni - NO <sub>x</sub>	mg/m <sup>3</sup>	250	-

Orgiano, 23/09/2013

Solarbayer® GmbH  
Am Dörrenhof 22  
85131 Pollenfeld-Preith  
Telefon: +49(0)8421/93598-0  
Telefax: +49(0)8421/93598-29  
  
Kraus Martin  
Geschäftsführer Solarbayer GmbH

