

Solarbayer Italia Srl

Via Perara 17/A - Loc. Pilastro
36040 Orgiano (VI)

Tel. 0444-774453
Fax. 04441830510

www.solarbayer.it
info@solarbayer.it



Dichiarazione di Conformità


In relazione ai test effettuati da laboratorio certificato, in accordo con la direttiva 89/106CE, Solarbayer Italia Srl dichiara quanto sotto riportato.

Tipo di caldaia:	HVS 100 E
Potenza nominale:	100 kW
Componenti:	Caldaia in acciaio a norma DIN EN 303-5 con ventilatore aria
Combustibili:	Legna allo stato naturale
Tipologia di caricamento:	Caricamento manuale
Costruttore:	Solarbayer GmbH Preith, am Dörrenhof 22 D-85131 Pollenfeld
Certificato da:	TSÚ
Rapporto di prova n°:	113000029/1

I risultati del test rispetto al fabbisogno termico:

HVS 100 E		Test report (Emissioni relative al 10% O ₂)	Test report (Emissioni relative al 13% O ₂)
Carburante di prova	-	Legna di Faggio allo stato naturale	Legna di Faggio allo stato naturale
Rendimento caldaia	%	88,7	88,7
Temperatura scarico	°C	180	180
Emissioni - CO	mg/m ³	857	623
Emissioni - OCG	mg/m ³	65	47,3
Emissioni - PP	mg/m ³	61	45
Emissioni - NO _x	mg/m ³	268	-

Orgiano, 23/09/2013

Solarbayer® GmbH
Am Dörrenhof 22
85131 Pollenfeld-Preith
Telefon: +49(0)8421/93598-0
Telefax: +49(0)8421/93598-29

Kraus Martin
Geschäftsführer Solarbayer GmbH

